

No: 2017500870



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 上海研普机电设备有限公司

产品型号名称： FHF WS-FK- ϕ 400
防火阀

检 验 类 别： 分型试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



国家防火建筑材料质量监督检验中心


检 验 报 告

№: 2017500870

共 5 页 第 1 页

产品名称	防火阀	型 号	FHF WS-FK- ϕ 400
认证委托人	上海研普机电设备有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	上海研普机电设备有限公司	生产日期	2017. 06
生产企业	上海研普机电设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017. 07. 11
检验依据	GB 15930-2007 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-03 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》		
检验项目	6.6.1、6.6.2		
检 验 结 论	上海研普机电设备有限公司送检的FHF WS-FK-ϕ 400型防火阀, 经按 GB 15930-2007 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》、CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-03 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验, 合格。(以下空白) (检验专用章) 签发日期: 2018 年 7 月 22 日		
备注	主型检验报告编号: 2016611259		

批准:



审核:



编制:



国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No : 2017500870

共 5 页 第 2 页

[illegible]

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2017500870

共 5 页 第 3 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 防火阀

型号规格: FHF WS-FK- ϕ 400

生产者: 上海研普机电设备有限公司

生产企业: 上海研普机电设备有限公司

气流方向: 有

温感器公称动作温度: 70°C;

额定工作电压: /;

额定工作电流: /;

3C认证标志: 无。

二、关键元器件:


1、执行机构名称、型号规格、生产单位: 防火阀用执行机构, KF-WS-FK, 江苏科力博自动化设备有限公司;

2、温感器、温感元件生产单位: 防火阀用温感器, KW561-70, 江苏科力博自动化设备有限公司。


三、产品特性参数: 详见产品图纸及照片。

四、一致性核查结论: 符合。


检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)




主视图




B向视图



A-A 叶片关闭状态



A-A 叶片打开状态



叶片与阀体的四周间隙
2mm

- 技术要求: 1、本产品符合GB15930-2007要求;
2、铭牌材质为铝材, 铆接在执行机构旁, 为100.4mm×63mm;
3、叶片剪板折弯后成型, 平整、无毛刺;

8	压板	1.5mm 镀锌钢板	2	-
7	铜套	H62黄铜, $\phi 12.2mm$	2	-
6	温感器	KW561-70	1	江苏科力博自动化设备有限公司
5	防火阀用执行机构	KF-WS-FK	1	江苏科力博自动化设备有限公司
4	叶片轴	$\phi 12mm$ 圆钢	1	-
3	挡板	$\phi 4.5mm$ 圆钢	2	自制 武汉钢铁股份有限公司
2	叶片	2.0mm 镀锌钢板	1	自制 武汉钢铁股份有限公司
1	阀体	2.0mm 镀锌钢板	1	定制 武汉钢铁股份有限公司
序号	名称	型号规格	数量	备注
审核				
校对	型号	FHF-WS-FK- $\phi 400$		
设计	日期			

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2017500870

共 5 页 第 5 页

照片说明:

