

No: 2017501587



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认 证 委 托 人： 上海研普机电设备有限公司

产品型号名称： PFHF WS-K-1250×800
排烟防火阀

检 验 类 别： 分型试验



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心


国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告


No: 2017501587

共 5 页 第 1 页

产品名称	排烟防火阀	型 号	PFHF .WS-K-1250×800
认证委托人	上海研普机电设备有限公司	检验类别	分型试验
生 产 者	上海研普机电设备有限公司	生产日期	2017. 10
生产企业	上海研普机电设备有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017. 12. 26
检验依据	GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》		
检验项目	6. 6. 1、 6. 6. 2		
检 验 结 论	上海研普机电设备有限公司送检的PFHF WS-K-1250×800型排烟防火阀，经按GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》、CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-03《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 消防防烟排烟设备产品》检验，所检项目合格。(以下空白)  (检验专用章) 签发日期: 2018 年 1 月 30 日		
备注	主型检验报告编号: 2017501585		

批准: 

审核: 

编制: 

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

No: 2017501587

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结论
1	手动控制	GB15930-2007, 6.6 7.7	防火阀或排烟防火阀应具备手动关闭方式, 手动操作应方便、灵活、可靠。	符合要求	合格
			手动关闭或开启操作力应不大于70N。	19N	
	以	下	空	白	
备注:					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2017501587

共 5 页 第 3 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 排烟防火阀

型号规格: PFHF WS-K-1250×800

生产者: 上海研普机电设备有限公司

生产企业: 上海研普机电设备有限公司

气流方向: 有

温感器公称动作温度: 280℃;

额定工作电压: /

额定工作电流: /

3C认证标志: 无。

二、关键元器件:


1、执行机构名称、型号规格、生产单位: 排烟防火阀用执行机构, KPF-WS-K, 江苏科力博自动化设备有限公司;

2、温感器、温感元件生产单位: 排烟防火阀用温感器, KW562-280, 江苏科力博自动化设备有限公司。

三、产品特性参数: 详见产品图纸及照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)



1、本产品符合GB15930-2007要求；

2、铭牌材质为铝材，铆接在执行机构旁，为 63×100.4 ；

33、叶片剪板折弯成型，平整、无毛刺；

4、鉚接牢固、平整。

14	S型夹板	0.75mm	10	上海新恒昇有限公司
13	叶片密封件	0.08mm、304不锈钢	10	上海新恒昇有限公司
12	堵烟防火阀用密封垫	KW562-280	1	江苏科力捷自动化设备有限公司
11	堵烟防火阀用执行机构	KPF-W-S-K	1	江苏科力捷自动化设备有限公司
10	压板	1mm 镀锌钢板	20	豫钢股份有限公司
9	密封件	0.35mm、304不锈钢	4	上海新恒昇有限公司
8	铜套	H62黄铜, $\phi 12.2\text{mm}$	20	上海华铸特种合金有限公司
7	弹簧	$\phi 1.8\text{mm} \times \phi 14\text{mm}$	1	靖江华明弹簧厂
6	连杆支板	3.0mm 镀锌钢板	2	平遥市裕达五金厂
5	槽板	2.0mm 镀锌钢板	4	豫钢股份有限公司
4	叶片轴	$\phi 2\text{mm}$	5	豫钢股份有限公司
3	挡板	2.0mm 镀锌钢板	4	豫钢股份有限公司
2	叶片	2.0mm 镀锌钢板	10	豫钢股份有限公司
1	网体	2.0mm 镀锌钢板	1	豫钢股份有限公司
序号	名称	型号规格	数量	备注
审核	比例	1:10		
校对	型号	PFHF WS-K-1250×800		排烟防火阀
设计	日期			上海研普机电设备有限公司

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

No: 2017501587

共 5 页 第 5 页

照片说明:

